

# STERILBOOST

TCM S.r.l.

Sede: viale Marconi, 87 – 17021 – Alassio (SV)

Tel: +39-3386547089

Mail: [tcmsterilboost@gmail.com](mailto:tcmsterilboost@gmail.com)

## SCHEDA PRODOTTO

STERILBOOST MODELLO 117a/117b/117c

### DESCRIZIONE




### CARATTERISTICHE PRODOTTO

Dimensione	L3000XA620XP620 mm + centralina L1400xA300XP300 mm	Assorbimento	3800 W
Peso	140 kg ≈	Classe elettrica	Classe I – Messa a terra
Installazione	OTTAGONALE	Durata Lampada	2500h – 600 accensioni ≈
Aria Trattata	6000 m <sup>3</sup> /h (117a) 9000 m <sup>3</sup> /h (117b) 12000 m <sup>3</sup> /h (117c)	Lampada UV-C	8 x 400W
Pressione Sonora	58 dB(A) (117a) 63 dB(A) (117b) 68 dB(A) (117c)	Alimentazione	220V/50 hz
<b>PRESENZA PERSONE CON ARIA IN FUNZIONE</b>	SI	<b>PRESENZA PERSONE CON LUCE IN FUNZIONE</b>	-

### COMPONENTI



CENTRALINA



TIMER PER  
PROGRAMMAZIONE  
MANUALE E  
AUTOMATICA

### NOTE:

Per un ottimale uso del macchinario calcolare m<sup>3</sup> del locale e considerare 2-3 cambi d'aria orari